



skr. pocztowa 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (0-77) 481 20 00
fax (0-77) 481 29 99



ZAK

Zakłady Azotowe
Kędzierzyn SA

RIALEX

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich
46-203 Kluczbork
ul. Ossowskiego 55**

Kędzierzyn Koźle dn.8.01.2000

PE/0230/02

W związku z wykonanym remontem zasilania suwnic bramowych $Q = 8t$. Moc zainstalowanych urządzeń : 151kW + 151kW, długość szynoprzewodu 300mb, sieć IT 3 x 380V firma Rialex wykonała na instalacji Nawęglania Wydziału Ciepłego następujące prace:

1. wykonanie dokumentacji elektrycznej zasilania suwnic bramowych wraz z uzgodnieniem z Urzędem Dozoru Technicznego
2. dostarczyła komplet urządzeń niezbędny do wykonania remontu (szynoprzewód WAMPFLER-812, radiowe urządzenie sterujące HETRONIC GA 609 SYSTEM 3)
3. wykonała montaż szynoprzewodu, rozdzielnic „Łącznik Suwnic” adoptowała instalacje zasilające na mostach bramowych do nowego zasilania zrealizowanego za pomocą szynoprzewodu i blokady radiowej, wykonała pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz przeprowadziła rozruch zasilania po wykonanym remoncie
4. prace montażowe były przeprowadzone od 22.10.2001 do 30.10.2001

Powyższe prace zostały wykonane w terminie i zgodnie z ustaleniami. Praca dostarczonych i zainstalowanych przez Rialex urządzeń do dnia dzisiejszego jest bez zarzutu.

Z poważaniem

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

Adam Golonka
DYREKTOR JBU ENERGETYKA

